

八幡浜浄水場・八幡浜導水ポンプ場・三間導水ポンプ場無停電電源装置取替業務 設計書

[illegible]

[illegible]

内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
					円	円	
本工事費							
機器費			式	1			第1号明細書
	計						
直接工事費							
労務費	一般労務費	電工	人	32.2			第2号明細書
	技術労務費	技術者	〃	8.4			
	計						
	産業廃棄物処理費		式	1			
	計						

第 1 号 明細書

名称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
【機器費】						
八幡浜浄水場 中央監視室 無停電電源装置	ECE3P-U10075LB3 定格出力容量 7.5kVA	1	式			
八幡浜浄水場 電気室 無停電電源装置	ECE2P-U10030L 定格出力容量 3kVA	1	式			
接点インタフェースボード		2	枚			
八幡浜導水ポンプ場 無停電電源装置	ECE2P-U10030L 定格出力容量 3kVA	1	式			
八幡浜導水ポンプ場 無停電電源装置	ECE1P-U10020L 定格出力容量 2kVA	1	式			
接点インタフェースボード		2	枚			
三間導水ポンプ場 無停電電源装置	ECE2P-U10030L 定格出力容量 3kVA	1	台			
接点インタフェースボード		1	枚			
合計						

第 2 号 明細書

名称	作業種別	数量	単位	据	付	単体調整	備考
				技術者	電 工		
【労務費】							
八幡浜浄水場 無停電電源装置	UPS装置	2	台	1.7	7.2	1.1	
八幡浜導水ポンプ場 無停電電源装置	〃	2	台	1.7	7.2	1.1	
三間導水ポンプ場 無停電電源装置	〃	1	台	1.7	7.2	1.1	
小計				5.10	21.6	3.30	
八幡浜浄水場 無停電電源装置（撤去）	UPS装置	2	台	0.68	2.88		
八幡浜導水ポンプ場 無停電電源装置（撤去）	〃	2	台	0.68	2.88		
三間導水ポンプ場 無停電電源装置（撤去）	〃	1	台	0.68	2.88		
小計				2.04	8.64		
合計					32.28	8.40	
設計数量					32.2	8.40	