

質 疑 応 答 書

令和 8年 10月 5日

質 疑 応 答		工 事 (業 務) 名	八幡浜浄水場・八幡浜導水ポンプ場・三間導水ポンプ場 無停電電源装置取替業務
		回 答 課 名	浄水課
質問番号	図面名・図面番号・仕様書名・頁・その他	質 問	回 答
1	工期について	無停電電源装置の納期が発注後約10カ月ほどかかる見込みです。工期の延期は考えておられますか？	本業務の工期は、公告記載のとおり契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとします。 現時点において、工期の延長は予定しておりません。 ただし、本入札が不調となった場合には、無停電電源装置の調達状況等を改めて調査し、工期内に納期が確実に間に合うよう工期等を見直したうえで、速やかに再公告を行います。